



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

г. Омск, ул. Булатова, д. 68 тел. (3812) 693-728

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1-778/Ф**  
по делу об административном правонарушении

**«23» сентября 2015 года**

**г. Омск**

Резолютивная часть постановления объявлена 21 сентября 2015 г.  
Полный текст постановления изготовлен 23 сентября 2015 г.

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Омской области - начальник отдела по вопросам государственной службы, правовой и кадровой работы - юрист Герлейн Марина Владимировна от имени Государственной жилищной инспекции Омской области (далее - Госжилинспекция Омской области) рассмотрела дело об административном правонарушении в отношении должностного лица - главного инженера ООО «УК Жилищник 4» **Митина Александра Константиновича** (адрес места жительства: г. Омск, пер. Ключевой, д. 27/1; паспорт 52 14 № 339333 выдан 23.05.2014 года УФМС РФ КАО г. Омска; дата рождения: 03.05.1969 г., г. Омск) № 1-778/Ф по ст. 7.22 КоАП РФ за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений (далее - дело).

На рассмотрении дела Митин А.К. присутствовал.

В ходе рассмотрения дела заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Омской области - начальник отдела по вопросам государственной службы, правовой и кадровой работы - юрист Герлейн М.В.

**УСТАНОВИЛА:**

18 августа 2015 г. на основании распоряжения Госжилинспекции Омской области от 18 августа 2015 года №Лк0001583 государственным жилищным инспектором Омской области Поповым Л.В. (далее - инспектор), проведено внеплановое мероприятие по контролю (далее - мероприятие) в отношении ООО «УК Жилищник 4» (далее - Общество).

В ходе проведения мероприятия было проведено обследование технического состояния многоквартирного №1 по ул. Донецкая в г. Омске (далее - многоквартирный дом), о чем составлен акт проверки № 03-03-10/230 от 18 августа 2015 г., которым зафиксировано нарушение правил содержания и ремонта жилых домов.

За нарушение правил содержания и ремонта жилых домов 20 августа 2015 г. инспектором в отношении главного инженера ООО «УК Жилищник 4» Митина Александра Константиновича составлен протокол об административном правонарушении № 20 по ст. 7.22 КоАП РФ (далее - протокол).

Событие административного правонарушения, зафиксированное в протоколе, выразилось в следующем:

- наличие частичного разрушения защитного слоя арматуры балконных плит всех подъездных козырьков;
- осветительные приборы в местах общего пользования находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, на всех поэтажных щитах в местах общего пользования отсутствуют запирающие устройства;
- не обеспечено необходимое количество продухов в цоколе по периметру данного многоквартирного дома;